

# Nachweis

Bestimmung der Wasserdichtheit nach  
DIN EN 1928

Prüfbericht 16-000662-PR01  
(PB-K03-09-de-01)



Auftraggeber **Ralmont GmbH**  
Pavelsbacherstr. 17  
92361 Berggau  
Deutschland

## Grundlagen

DIN EN 1928 : 2000

Bitumen-, Kunststoff- und  
Elastomerbahnen für Dachab-  
dichtungen - Bestimmung der  
Wasserdichtheit

Produkt	Abdichtungsband
Bezeichnung	RALMO – TAPE 4000
Materialbasis	Polyisobutylen mit hochreißfester HDPE-Folie
Dicke	1,2 mm
Bemerkung	Prüfbedingung Verfahren A nach DIN EN 1928

## Darstellung



## Verwendungshinweise

Dieser Prüfbericht dient zum  
Nachweis der Wasser-  
dampfdurchlässigkeit und Was-  
serdichtheit des geprüften Ge-  
genstandes.

## Gültigkeit

Gemessen nach den Vorgaben der DIN EN 1928 beträgt  
für das Abdichtungsband **Ralmo – Tape 4000**, die



**Wasserdichtheit**

**2 kPa**

## Veröffentlichungshinweise

Es gilt das ift-Merkblatt „Hin-  
weise zur Benutzung von ift-  
Prüfberichten“.

Das Deckblatt kann als Kurz-  
fassung verwendet werden.

## Inhalt

Der Nachweis umfasst insge-  
samt 5 Seiten

- 1 Gegenstand
- 2 Durchführung
- 3 Einzelergebnisse
- 4 Zusammenfassung

ift Rosenheim  
31.03.2016

Christian Neudecker  
Stv. Prüfstellenleiter  
Labor Materialprüfung

Jennifer Seyfang, Dipl.-Ing. (FH)  
Prüfingenieur  
Materialprüfung